

Địa chỉ: Đồi nhà máy nước Cốc San
Phường Kim Tân – Tp. Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Sdt: 02143.686115 Fax: 02143.830224

Lào Cai, Ngày 15 tháng 11 năm 2021

Số: 388 / XNMN-TNCLN-CNLC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

(Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử)

- Tên cơ sở : Chi nhánh cấp nước số 2 Thành phố Lào Cai
- Địa chỉ: Số 358 Đường Hoàng Quốc Việt- Phường Bắc Lệnh- TP Lào Cai.

Địa điểm	Tên mẫu	Mã số mẫu	Ngày lấy mẫu	Ngày nhận mẫu
Bể chứa	Nước bể chứa	041121.741	04/11/2021	04/11/2021
Nhà bà Nguyễn Thanh Hải- Số 212 Phùng Chí Kiên- Phường bắc lệnh- TP Lào Cai	Nước vòi sử dụng 1	041121.742		
Nhà ông Lê Trung Kiên – SN 039 Ngõ 7 Đường 23-9 Phường Pom hán- TP Lào Cai	Nước vòi sử dụng 2	041121.743		

- Mô tả mẫu: Lượng mẫu: 1250 ml, bảo quản lạnh
- Thời gian kiểm nghiệm: 05/11/2021
- Thời gian lưu mẫu: 15 ngày kể từ ngày lấy mẫu
- Tài liệu kèm theo: Phiếu yêu cầu kiểm nghiệm ngày 04 tháng 11 năm 2021

7. Kết quả xét nghiệm :

7.1. Kết quả chỉ tiêu vi sinh

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Đơn vị	Kết quả			QCVN 01-1:2018/BYT
				BC	VSD1	VSD2	
1	Coliform tổng số	QT 14 TCVN 6187-1:2009	VK/100ml	0	0	0	< 3
2	E.Coli	QT 15 TCVN 6187-1:2009	VK/100ml	0	0	0	< 1

7.2. Kết quả chỉ tiêu hóa lý

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Đơn vị	Kết quả			QCVN 01-1:2018/BYT
				BC	VSD1	VSD2	
1	Màu sắc ^(*)	QTTN05 (Ref TCVN6185:2008)	TCU	KPH	KPH	KPH	15
2	pH ^(*)	QTTN 12 (Ref TCVN 6492:2011)	–	7.51	7.49	7.47	6 – 8.5

3	Mùi vị	ISO 2653-78 (QT 08)		Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Độ đục ^(*)	QTTN 04 (Ref TCVN 6184:2008)	NTU	0.9	0.98	1.03	2
5	Hàm lượng Sắt tổng số ^(*)	QTTN 06 (Ref TCVN 6177:1996)	mg/l	<0.04 ⁽¹⁾	<0.04 ⁽¹⁾	<0.04 ⁽¹⁾	0.3
6	Hàm lượng Mangan tổng số ^(*)	QTTN07 (Ref TCVN 6002:1995)	mg/l	KPH	KPH	KPH	0.1
7	Clo dư ^(*)	QTTN 01	mg/l	0.8	0.73	0.71	0.2 - 1
8	Độ cứng tính theo CaCO ₃ ^(*)	QTTN 03 (Ref TCVN 6224:1996)	mg/l	162	166	165	300
9	Hàm lượng Nitrit ^(*)	QTTN10 (Ref TCVN 6178:1996)	mg/l	KPH	KPH	KPH	0.05
10	Hàm lượng Nitrat ^(*)	QTTN 09 (Ref TCVN 6180:1996)	mg/l	0.54	0.54	0.52	2
11	Chỉ số Pecmanganat ^(*)	QTTN11 (Ref TCVN 6186:1996)	mg/l	0.32	0.38	0.35	2
12	Hàm lượng Clorua ^(*)	QTTN02 (Ref TCVN 6194:1996)	mg/l	4.96	5.53	5.81	250
13	Hàm lượng Sunphat ^(*)	QTTN 13	mg/l	22.82	20.79	16.8	250

8. **Kết luận:** Mẫu nước trên có các chỉ tiêu đã được kiểm nghiệm nằm trong giới hạn cho phép về phương diện hóa lý và vi sinh vật theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-1:2018/BYT. *Đạt*

9. **Ghi chú**

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận VLAT.
- (1) : Nhỏ hơn LOQ của phương pháp (LOQ =0.04 mg/l)
- KPH: Không phát hiện.
- Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử.
- Không được trích sao kết quả này nếu không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.
- Mọi thắc mắc về kết quả kiểm nghiệm chỉ giải quyết trong vòng 15 ngày (làm việc) kể từ ngày trả kết quả kiểm nghiệm.

PHÒNG THÍ NGHIỆM CLN

Nguyễn Ngọc Cường
 TRƯỞNG PHÒNG TNCLN
Nguyễn Ngọc Cường

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lê Văn Mật
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Mật