

Số: 25/TB-CN1

Lào Cai, Ngày 22 tháng 03 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**V/V: Sự cố đường ống truyền dẫn cấp nước sinh hoạt**  
**tại nhà máy nước Cốc San**

Từ trưa ngày 21/3/2021, do có mưa lớn trên địa bàn TP. Lào Cai dẫn đến nền đất lún, trượt gây bục hỏng tuyến ống truyền dẫn D400 kéo theo một lượng nước lẫn bùn, đất đi xuống một số khu vực của thành phố Lào Cai như: Đường Điện Biên, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Khuyến, Nhạc Sơn,...

Trước sự việc trên, Chi nhánh cấp nước số 1 TP. Lào Cai đã huy động nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị để kịp thời khắc phục sửa chữa và tiến hành súc xả tuyến ống trên địa bàn. Tuy nhiên, do khu vực ảnh hưởng rộng, đến sáng ngày 22/3/2021 một số địa điểm nước vẫn còn hiện tượng vẩn đục. Chi nhánh cấp nước số 1 TP. Lào Cai vẫn tiếp tục triển khai công tác súc xả tuyến ống để đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định cho khách hàng.

Chi nhánh cấp nước số 1 TP. Lào Cai kính mong Quý khách hàng thông cảm, chia sẻ với sự cố trên. Đề nghị Quý khách hàng thường xuyên kiểm tra, vệ sinh hệ thống tuyến ống và téc nước của gia đình để đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Khách hàng thuộc khu vực nêu trên;
- C.ty CP cấp nước (Báo cáo);
- Lưu VT, Đăng website công ty.



**GIÁM ĐỐC**

**Đặng Văn Thám**